

Bilaga 2a

Exempel på basbörvärden för dörrmiljöer.

Funktion	Basbörvärde	Toleransnivå
Dörrblad mot karm	3mm spel	+/- 1mm
Styrkolv mot slutbleck	2mm slaglängd kvar vid låsning	+/- 1mm
Låskolv mot slutbleck	Fritt spel upp- och nedtill	0
Mekanisk dörrstängare	Normalläge: stängningstryck 2,5 kp	+/- 10%

Bilaga 2b

Exempel på basbörvärden för röranläggning.

Funktion	Basbörvärde	Hastighet	Placering
Luftridaaggregat 01-56-0400-LV1	18°C	Läge 1	10322
Flödesvakt sprinkler	55 sek	Na	10305

Bilaga 2c

Exempel på basbörvärden för luft.

System 01-57-0600

Aggregatdel	Starttryckfall	Sluttryckfall
Frånluftsfiler	62Pa	162Pa
Tilluftsfiler	83Pa	183Pa

Exempel på börvärden, larmgränser mm för SÖV.

System	Plan	Objekt	Börvärde	Larmgräns	Anm.
01-57-0600	0	GT07	18°	+/- 2°	Mot inställt börvärde
01-56-0100	0	GT01	Kurva	+/- 2°	Mot beräknat börvärde
01-56-0400	0	GP01	50kPa	+/- 5kPa	Mot inställt börvärde
01-57-0323	0	GQ01	800ppm	1000ppm	